

E.ON Dél-dunántúli Gázosztató Zárkörben Működő Részvénytársaság – 7626 Pécs, Búza tér 8/a

AIR-TONIC Ipari és Kereskedelmi Kft.
Székelyhidai Attila
Ügyvezető úr részére
5000 Szolnok
Bercsényi út 24.

**E.ON Dél-dunántúli
Gázosztató Zrt.**

7626 Pécs
Búza tér 8/a
Melegh Zoltán
meleghz@odgaz.hu
T: 72/503-187
F: 72/503-115

KV-1-8802009

Tárgy: Kérvény elbírálása

Tisztelt Ügyvezető úr!

Az önök által forgalmazott AT-G60, AT-G60-SZ, AT-G60-TE, AT-G60-SZ-TE falba építhető légbevezetők alkalmasságát megvizsgáltuk a beadott dokumentumok alapján.

A csatolt ÉMI bizonyítvány műszaki biztonsági szempontból nem minősíti a termékeket.

A műszaki adatok alapján az AT-G60, AT-G60-TE azaz a szűrő nélküli készülékek beépíthetőek a földgázzal üzemeltetett helyiségekben. A légellátáshoz szükséges darabszámot az épületgépész tervező határozza meg.

Az AT-G60-SZ, AT-G60-SZ-TE műszaki leírásában szerepel, hogy 3-12 havonta a habszivacs szűrőt tisztítani kell. Amennyiben a szükséges karbantartást, tisztítást a tulajdonos ill. üzemeltető nem végzi el akkor a légbevezető a GMB SZ 3. sz-ú pontjának nem felel meg. Ezáltal gázkészülékek égési levegőjének biztosítására ezek a légbevezetők biztonsági szempontból nem megfelelőek.

A szolgáltatási területünkön gázkészülékek légellátásra:

az **AT-G60 és AT-G60-TE** falba építhető légbevezetők beépítését ill. tervezését **engedélyezzük**.

az **AT-G60-SZ, AT-G60-SZ-TE** falba építhető légbevezetők beépítését ill. tervezését **nem engedélyezzük**.

Pécs, 2007.03.20.

E.ON Dél-dunántúli Gázosztató Zrt.
Zárkörben Működő Részvénytársaság

.....
Hasenauer András
vezérigazgató

.....
Berta Márton
hálózati régióközpont vezető