



MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
BUDAPESTI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI
BIZTONSÁGI HATÓSÁG

1124 Budapest, Németvölgyi u. 37-39. Levél cím: 1535 Budapest, Pf. 919.
Telefon: 458-5800; Fax: 458-5808

Iktatószám: Bp-1972-1/2007.

AIR-TONIC Kft.

5000 Szolnok
Bercsényi út 24.

Ügyintéző: Altnóder Béla
Ügyintéző elérhetősége: 4585-959
Ügyintézőjük: Székelyhidi Attila

Tárgy: Tájékoztatás

Hivatkozva a 2007. 03. 08-án kelt levelükre, melyben az Önök által gyártott AT-G60 és AT-G60-SZ tip. légbevezető elemek alkalmazásával kapcsolatos állásfoglalásunkat kérik – a benyújtott dokumentáció alapján – a következő tájékoztatást adjuk:

1. A légbevezető elemek önszabályozó módon egy helyiség egyenletes, folyamatos légbeáramlást biztosít nyomáskülönbség esetén. (lásd: műszaki dokumentáció)
2. A hazai forgalmazáshoz az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs KHT (ÉMI) A-271/06 számon Építőipari Műszaki Engedélyt adott ki 2007. jan. 30-án.

A fenti dokumentumok birtokában – a mellékletben bemutatott és megnevezett légbevezető forgalmazása és beépítése ellen kifogást nem emelünk. Természetesen a gázüzemű készülékek elhelyezésénél, légellátásának tervezésénél figyelembe kell venni a vonatkozó GMBSz előírásait.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2007. 04. 02.


Szébenyi József
igazgató

