

Iktatószám: 358/2007/144/07  
Ügyintéző: Kovács Gusztáv**AIR-TONIC Ipari és Kereskedelmi Kft.  
Székelyhídi Attila****Szolnok  
Bercsényi u. 28. sz.  
5000****Tárgy:** Hozzájárulás AIR-TONIC AT-G60 típusú, fali légbevezető terméksalád (légszelep) alkalmazásához**Tisztelt Székelyhídi Úr!**

Társaságunkhoz benyújtott dokumentumok szerint, az AIR-TONIC AT-G60 típusú légbevezető terméksalád (AT-G60 alaptípus, AT-G60-SZ szűrős alaptípus, AT-G60-TE termoelem előkészítéssel ellátott, AT-G60-SZ-TE szűrős, termoelem előkészítéssel ellátott típus) rendelkezik a hazai forgalmazáshoz szükséges engedélyekkel, amelyek az alábbiak:

- Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs KHT A-271/2006. számú Építőipari Műszaki Engedélye és az A-2164/2007 témaszámú kiegészítése, érvényes 2012. 02. 28-ig, valamint a
- Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2/2772-01/30000/2006. iktatószámú tájékoztatója,
- Műszaki leírás, kezelési és használati útmutató,
- Megfelelőségi nyilatkozat és műbizonylat.

A dokumentumok alapján, a felsorolt **AIR-TONIC AT-G60** típusú, fali légbevezető terméksalád alkalmazásához hozzájárulunk.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a gázfogyasztó készülékek helyiségének légtelítettség-szellőzés módját, a légbevezető típusát, jellemzőit, elhelyezését, darabszámát a gáztervezőnek kell meghatározni. A tervezés és a beépítés során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az „SZ” jelzésű, szűrővel ellátott típus -a mellékelt jelleggörbe szerint-, lényegesen kevesebb légmennyiséget képes átterjeszteni, mint a szűrő nélküli típus, illetve az elszennyeződő szűrő miatt az átengedett levegő térfogatáram csökkenése is várható. A biztonságos alkalmazás feltétele, hogy egymástól jól megkülönböztethető legyen a két típus.

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy társaságunk a TT 4000/93 számú technológiai utasításában foglalja össze a gázfogyasztó készülék beépítésével, légtelítés-szellőzés biztosításával kapcsolatos követelményeket. Ebben az utasításban a GMBSZ előírásait figyelembe is vettük. Az utasítás honlapunkon megtalálható, elérési útja, <http://www.tigaz.hu/> (Társaságunkról, Partnerekről, Technológiai utasításokról).

Hajdúszoboszló, 2007. április 18.

**Tisztelettel:**  
**TIGAZ Zrt.**  
Földgázelosztási  
igazgató  
(Molnár Attila)  
**TIGAZ Zrt.**  
Műszaki szolgáltatások  
vezető  
(Oláh Miklós)